


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail: sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова
22 февраля 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2451 от 22.02.2019

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):
ООО "Межмуниципальное предприятие "Водопроводноканализационное хозяйство"
Кировская область, г. Яранск, ул. К.Маркса 45
2. Наименование образца (пробы): вода питьевая
3. Место отбора
скважина № 4739
м. Знаменка
5. Время и дата отбора: 20.02.2019 09 ч. 20 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: директор Богданов П.А.
- Условия доставки: автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,
термоконтейнер
20.02.2019 13 ч. 00 мин.
- Время и дата доставки в ИЛЦ:
- Количество(объем) для испытаний 0,5 дм³; 0,5 дм³
6. Цель отбора По договору
7. Дополнительные сведения по договору № 990-05 от 17.05.2017г
8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (изменение 1,2,3)
9. Код образца (пробы): 2451-05-Б,С-2019

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.02.2019

Дата окончания исследования: 22.02.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016*
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016*
4	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016*
5	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.213-05

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Лаборант Сметова Л.И.		
Зав. лабораторией, врач по СГЛИ	М.Л.Зыкова	

* НД на метод исследования вне области аккредитации ИЛЦ

II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.02.2019

Дата окончания исследования: 22.02.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова		
Врач-бактериолог Н.А.Петрова		

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова

Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Лошакова Н.Г.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах