

## II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 19.06.2019

Дата окончания исследования: 21.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.213-05

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Лаборант Смахова Л.И.		
Зав. лабораторией, врач по СГЛИ	М.Л.Зыкова	<i>Зыкова</i>

## III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 19.06.2019

Дата окончания исследования: 21.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова		
Фельдшер-лаборант И.А. Торovina		
Врач-бактериолог Н.А.Петрова		<i>Петрова</i>

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах