

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@saneplid.ru http://www.saneplid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

И.в. главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Зам. руководителя ИЛЦ

М.Л. Зыкова
1 сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4252 от 01.09.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
- Место отбора**
артезианская скважина №1970 д.Демнино
5. **Время и дата отбора:** 30.08.2017 10 ч. 57 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ООС Швецова Г.В.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная и пластиковая посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 30.08.2017 14 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм3; 0,5 дм3
6. **Цель отбора** По договору
7. **Дополнительные сведения**
по договору № 251-08 от 26.07.2013г.
8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 4252-1,2-2.1.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мл/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1.2-4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Техник Смехова Л.И.		
Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.		<i>Т.И. Дымова</i>
Зав. лабораторией, врач по СГЛП	М.Л. Зыкова	<i>М.Л. Зыкова</i>

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова		
Фельдшер-лаборант И.А. Торокина		<i>И.А. Торокина</i>
Врач-бактериолог	Н.А. Петрова	<i>Н.А. Петрова</i>

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Лошкарева Н.Г.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Сабода ул., д.64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г.Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetskij@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Зам.руководителя ИЛЦ
М.Л.Зыкова

1 сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4253 от 01.09.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
артезианская скважина №4793 д.Демино
5. **Время и дата отбора:** 30.08.2017 11 ч. 08 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ООС Швецова Г.В.
Условия доставки: автотранспорт, стерильная стеклянная и пластиковая посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 30.08.2017 14 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³; 0,5 дм³
6. **Цель отбора** По договору
7. **Дополнительные сведения**
по договору № 251-08 от 26.07.2013г.
8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 4253-1,2-2.1.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мг/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1.24.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Техник Сметова Л.И.		
Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.		
Зав. лабораторией, врач по СГЛН М.Л. Зыкова		

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	33	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова		
Фельдшер-лаборант Н.А. Торова		
Врач-бактериолог Н.А. Петрова		

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Лошаева Н.Г.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЦЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЦЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.

2. Результаты копийной относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340; ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail: sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Зам.руководителя ИЛЦ
М.Л. Зыкова М.Л. Зыкова

1 сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4254 от 01.09.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
артезианская скважина № 4244 район "Кирпичного завода"
5. **Время и дата отбора:** 30.08.2017 12 ч. 30 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ООС Швецова Г.В.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная и пластиковая посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 30.08.2017 14 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³; 0,5 дм³
6. **Цель отбора** По договору
7. **Дополнительные сведения**
по договору № 251-08 от 26.07.2013г.
8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 4254-1,2-2.1.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования «погрешность измерения»	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мг/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1-2:4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Техник Сметова Л.И.		
Фельдшер-лаборант Димова Т.И.		<i>Т.И. Димова</i>
Зав. лабораторией, врач по СГЛН	М.Л.Зыкова	<i>М.Л. Зыкова</i>

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова		
Фельдшер-лаборант И.А. Торюнова		<i>И.А. Торюнова</i>
Врач-бактериолог	Н.А.Петрова	

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Лошакова Н.Г.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

Протокол составлен в двух экземплярах:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail: sovetsko@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Зам. руководителя ИЛЦ
М.Л. Зыкова

1 сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4255 от 01.09.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
НС, ул. Первомайская
5. **Время и дата отбора:** 30.08.2017 10 ч. 06 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ООС Швецова Г.В.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная и пластиковая посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 30.08.2017 15 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³; 0,5 дм³
6. **Цель отбора** По договору
7. **Дополнительные сведения**
по договору № 251-08 от 26.07.2013г.
8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 4255-1,2-2.1.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования эпигрешность измерения	Норматив	ИД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мл/л	менее 1	не более 1,5	ГНДФ 14.1.2:4-213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Исследования проводил:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Техник Сметова Л.И.			
		Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.			
		Зав. лабораторией, врач по СГПи М.Л.Зыкова			

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	ИД на метод исследования
1	Общее колиформное бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводил:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова			
		Фельдшер-лаборант Н.А. Туровина			
		Врач-бактериолог Н.А. Петрова			

Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Лошкова Н.Г.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340; ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail: zovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Зам.руководителя

М.Л. Зыкова М.Л. Зыкова

1 сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 4256 от 01.09.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
• **Место отбора**
колонка, ул. Первомайская.62
5. **Время и дата отбора:** 30.08.2017 11 ч. 15 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер Швецова Г.В.
Условия доставки: автотранспорт, стерильная стеклянная и пластиковая посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 30.08.2017 15 ч. 00 мин.
Количество(объем) для испытаний 0,5 дм³; 0,5 дм³
6. **Цель отбора** По договору
7. **Дополнительные сведения** по договору № 251-08 от 26.07.2013г.
8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 4256-1,2-1.2.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017


Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	ИД на метод исследования
1	Прикус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мг/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		М.Л.Зыкова			
Техник Сметова Л.И.					
Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.					
Зав. лабораторией, врач по СГЛИ					

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	ИД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	28	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводил:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		С.Н. Огородова			
		И.А. Торovina			
		Н.А. Петрова			

Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Лошаков Н.Г.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г.Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Н.о. главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Зам. руководителя ИЛЦ

М.Л. Зыкова М.Л. Зыкова

1 сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4257 от 01.09.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
колонка, ул.Халтурина,3
5. **Время и дата отбора:** 30.08.2017 11 ч. 20 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер Швецова Г.В.
Условия доставки: автотранспорт, стерильная стеклянная и пластиковая посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 30.08.2017 15 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³; 0,5 дм³
6. **Цель отбора** По договору
7. **Дополнительные сведения** по договору № 251-08 от 26.07.2013г.
8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 4257-1,2-1.2.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мг/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1:24.213-05
5	Цветность	град	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Техник Сметова Л.И.					
Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.					
Зав. лабораторией, врач по СГВИ		М.Л.Зыкина			

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова					
Фельдшер-лаборант И.А. Торонина					
Врач-бактериолог Н.А. Петрова					

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Ложинова Н.Г.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Зам. руководителя ИЛЦ
М.Л. Зыкова М.Л. Зыкова

1 сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 4258 от 01.09.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
- Место отбора**
колодка, ул. Кирова, 46
5. **Время и дата отбора:** 30.08.2017 11 ч. 20 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер Швецова Г.В.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная и пластиковая посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 30.08.2017 15 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³; 0,5 дм³
6. **Цель отбора** По договору
7. **Дополнительные сведения** по договору № 251-08 от 26.07.2013г.
8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 4258-1,2-1.2.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования эквивалентность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мл/л	менее 1	не более 1,5	ГНДФ 14.1:2-4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Техник Сметова Л.И.					
Фельдшер-лаборант Дымова Т.Н.					
Зав. лабораторией, врач по СГЛН		М.Л.Закова			

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова					
Фельдшер-лаборант Н.А. Торюнина					
Врач-бактериолог Н.А. Петрова					

Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Лошкова Н.Г.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д.64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г.Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovenski@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Замруководителя ИЛЦ

М.Л.Зыкова

1 сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4259 от 01.09.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
- **Место отбора**
колонка, ул.К.Маркса,5
5. **Время и дата отбора:** 30.08.2017 12 ч. 05 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер Швецова Г.В.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная и пластиковая посуда, термоконтейнер
- Время и дата доставки в ИЛЦ:** 30.08.2017 15 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³; 0,5 дм³
6. **Цель отбора** По договору
7. **Дополнительные сведения** по договору № 251-08 от 26.07.2013г.
8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 4259-1,2-1.2.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования (погрешность измерения)	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мг/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.12-4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Техник Сметова Л.И.					
Фельдшер-лаборант Димова Т.И.					
Зав. лабораторией, врач по СГЛН		М.Л.Зыкова			

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова					
Фельдшер-лаборант И.А. Горюхина					
Врм-бактериолог Н.А. Петрова					

Ответственный за оформление протокола:
Медицинской статистики Ложинова Н.Г.

1. Полное или частичное переименование, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д.64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340; ул. Кирова, 1., г.Советск, Кировской области
Телефон/факс: (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Зам.руководителя ИЛЦ
М.Л.Зыкова

1 сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4260 от 01.09.2017

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

МУП "Водоканал"

Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36

3.4 Наименование образца (пробы): вода питьевая

Место отбора

колонка, ул.Революционная,31

5. Время и дата отбора:

30.08.2017 12 ч. 00 мин.

Должность и Ф.И.О. лица,
проводившего отбор:

инженер Швецова Г.В.

Условия доставки:

автотранспорт, стерильная стеклянная и пластиковая
посуда, термоконтейнер

Время и дата доставки в ИЛЦ:

30.08.2017 15 ч. 00 мин.

Количество(объем) для испытаний

0,5 дм³; 0,5 дм³

6. Цель отбора По договору

7. Дополнительные сведения

по договору № 251-08 от 26.07.2013г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)

9. Код образца (пробы): 4260-1.2-1.2.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мл/л	менее 1	не более 1,5	ГНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Техник Сметлова Д.И.					
Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.					
Зав. лабораторией, врач по СЛВП		М.Л.Зыкова			

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова					
Фельдшер-лаборант И.А. Торюнина					
Врач-бактериолог		Н.А. Петрова			

Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Лошакова Н.Г.

1. Подпись или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1, г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsko@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Зам. руководителя ИЛЦ

М.Л. Зыкова М.Л. Зыкова

1 сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4261 от 01.09.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
колонка, ул. Заводская, 36
5. **Время и дата отбора:** 30.08.2017 11 ч. 55 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер Швецова Г.В.
Условия доставки: автотранспорт, стерильная стеклянная и пластиковая посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 30.08.2017 15 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний 0,5 дм³; 0,5 дм³
6. **Цель отбора** По договору
7. **Дополнительные сведения** по договору № 251-08 от 26.07.2013г.
8. **ИД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 4261-1,2-1.2.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования загрязненность измерения	Норматив	ИД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мл/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Техник Сметлова Л.И.		
Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.		
Зав. лабораторией, врач по СГЛИ М.Л.Зыкова		<i>Зыкова</i>

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 30.08.2017

Дата окончания исследования: 01.09.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	ИД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова		<i>С.Н. Огородова</i>
Фельдшер-лаборант И.А. Горюхина		<i>И.А. Горюхина</i>
Врач-бактериолог И.А. Петрова		<i>И.А. Петрова</i>

Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Лошкова И.Г.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытаниям.

Протокол составлен в двух экземплярах: